

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 Novembre 2002

N° CM-16-B-012

valable 5 ans à compter du 01/06/2016

Matériau présenté par:

KRONOSPAN SAS
Bois de la Duchesse
89006 AUXERRE

Marque commerciale: **GAMME PPSM KRONODESIGN SUR SUPPORT EN PANNEAUX
DE PARTICULES (EN 312-P2, P3, P4, P5)**

Description sommaire:

- ✓ Composition globale : panneau de particules non ignifugé surfacé mélaminé.
- ✓ Epaisseur nominale: 7 à 38 mm
- ✓ Masse volumique moyenne déterminée au laboratoire : 700 (+/-50) kg/m³
- ✓ Coloris : Toutes couleurs et toutes finitions de surface
- ✓ Grammage : 60-150 g/m²

Le détail de la description du produit est indiqué dans le rapport d'essai en appui cité ci-après.

Rapports d'essais:

n° 404/16/114 du 01/06/2016

Nature des essais:

Essai par rayonnement

Classement : M3

Ce classement est valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE. En accord avec le RPC, le classement M du produit ne peut être utilisé dans le cas d'une mise sur le marché comme produit de construction.

Domaine d'application : AM 9 – éléments de décoration en relief / AM 14 – cloisons coulissantes / AM 15 et 16 – gros mobilier et agencement principal / AM 18 - Siège (Structure)/ Ferroviaire

Durabilité du classement : non limitée à priori. (usage intérieur)
(compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais en annexe de ce document)

Siège social
10, rue Galilée
77420 Champs-sur-Mame
Tél +33 (0)1 72 84 97 84

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Bordeaux, le 1^{er} juin 2016

Bordeaux
Allée de Boutaut - BP 227
33028 Bordeaux Cedex
Tél +33 (0)5 56 43 63 00
Fax +33 (0)5 56 43 64 80

www.fcba.fr

SIGNE

La responsable technique feu

Sandra WARREN



APPROUVE

L'Expert Feu

Jean-Marie GAILLARD

